

Акт

о выполнении технических условий свыше 1000 В

№ 1649 от « 25 » 08 2010 г.

Южные электрические сети – филиал Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания», именуемые в дальнейшем «Сетевая организация», в лице **заместителя директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями Крука Г.М.**, действующего на основании **приказа Директора ЮЭС №1806 от 25.07.2008**, с одной стороны, и **ДНП «Берег Нары»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице **председателя А.Н.Антоновой**, действующей на основании **Устава**, с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о готовности электроустановки к технологическому присоединению.

Настоящий Акт подтверждает готовность к технологическому присоединению энергопринимающих устройств, выполненных в соответствии: с проектом № 04-10-015, по заключению по проекту № 1396-С от « 23 » 04 201 0 г., по техническим условиям № Ю8-09-202-4546(45) от « 14 » 09 200 9 г.

Характеристики присоединения:

Объект: ДНП «Берег Нары»

Адрес: М.О., Серпуховский р-н, вблизи д.Глазово

Установленная мощность 250 кВА,

разрешенная мощность 250 кВА

Уровень напряжения: 6 кВ

Категория надежности: III

Основной источник питания: ПС-400

Резервный источник питания: ---


Граница балансовой принадлежности: места крепления проводников ответвления к магистрали ВЛ-6 кВ (отпайка от ф.Глазовский/РП-11 на МТП-121) на ответственной опоре

Настоящим подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети Сетевой организации будет выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.

Оплата технологического присоединения выполнена Заказчиком в соответствии с п. 3.1 Договора от « 08 » 10 200 9 г. № Ю8-09-302-4266(45) о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети.

Заместитель директора
по работе с клиентами и
технологическими присоединениями

От Заказчика



Г.М.Крук

А.Н.Антоновой